

Nytsz: 5561-10-2/20160825

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2016. augusztus 25.

Ajánlás lejárt

2021. augusztus 31.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék forgalmazó:**Albagips Exim Kft.
H-8000 Székesfehérvár Rahói u. 1.

Telefonszám: +36-22/312-200

Fax: +36-22/312-200

E-mail: info@albagips.huHonlap: www.albagips.hu

Kapcsolattartó: Loósz Balázs

Beosztás: ügyvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betörésses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttöréssbiztosság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott 900 x 1 100 mm méretű mintadarab;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott falszerkezet jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászárókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a válaszfal profiljait idegen falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
Tecnoboard jelölésű falszerkezet	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. P5A dobásálló fokozat MSZ EN 356 szabvány.

A MABISZ VKB a Gessi Roccastrada SRL. által gyártott, az **Albagips Exim Kft.** forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.







Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2016. augusztus 25.



UNIQA Bizt. Zrt.


Colonnade Insurance S. A.
Magyarországi Fióktelepe
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
AIG Property Casualty
GROUPAMA Biztosító Zrt.
AEGON Magyarország Zrt.
GENERALI Biztosító Zrt.
CIG Pannónia EMABIT Zrt.
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
ORFK
MABISZ VKB vezető.
MKB Általános Bizt. Zrt.

ZÁRADÉK

5561-10-2/20160825 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termék megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott falszerkezet biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszköz MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcasai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., MKB Általános Bizt. Zrt.	
Bóti László	Colonnade Insurance S. A.	
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.	
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.	
Tóth Tibor	GENERALI Biztosító Zrt.	
Ulrich György	ORFK	
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	

Budapest, 2016. augusztus 25.

